

ออกแบบให้มีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด และเลือกใช้ก๊อกน้ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส

(เช่น ก๊อกน้ำแบบใช้เขาคันเปิด-ปิดน้ำ หรือ แบบเซนเซอร์)

