

## สถานพยาบาลมีการตรวจสอบระบบเรียกพยาบาลให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

แบบตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ระบบเรียกพยาบาล  
หน่วยงาน สังกัดป่วยใน โรงพยาบาลราชวิถี

ลำดับ	รายการทดสอบ	ประจำเดือน <u>มิถุนายน 2564</u>																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	จุดควบคุมหลัก แสดงสถานะปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	หากมีการกดกริ่งเรียกมา จุดควบคุมหลักจะมีเสียงดังและมีไฟแสดงในจุดควบคุมหลัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	กดสวิทช์จุดควบคุมหลักค้างไว้ เพื่อทดสอบระบบระบบคือมีไฟติดครบทุกดวง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	กริ่งเรียกพยาบาลห้องนี้ ผู้ป่วยชาย สามารถกดเรียกพยาบาลได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	กริ่งเรียกพยาบาลห้องนี้ ผู้ป่วยหญิง สามารถกดเรียกพยาบาลได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	กริ่งเรียกพยาบาลห้องนี้ ผู้ผู้พิการ สามารถกดเรียกพยาบาลได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	กริ่งเรียกพยาบาลห้องนี้ ผู้ป่วยชาย อยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	กริ่งเรียกพยาบาลห้องนี้ ผู้ป่วยหญิง อยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	กริ่งเรียกพยาบาลห้องนี้ ผู้ผู้พิการ อยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจสอบ		ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	ป	

หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย / กรณีปกติ  
ให้ทำเครื่องหมาย x กรณีผิดปกติ แล้วแจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบ และดำเนินการซ่อมแซมต่อไป