

ออกแบบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน มีการติดตั้งรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐาน วสท. และติดตั้งครอบคลุมตามพื้นที่บันไดทางหนีไฟ ทางสัญจร ห้องเครื่อง สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2-2.70 เมตร



โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

โดยใช้โคมไฟ LED ที่ทำงานอัตโนมัติภายใน 5 วินาทีเมื่อไฟดับ สำรองไฟต่อเนื่อง 90 นาที ติดตั้งที่ความสูง 2-2.70 เมตร ครอบคลุมบันไดหนีไฟ ทางเดิน และห้องเครื่อง เพื่อการหนีภัยที่ปลอดภัย



โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน บริเวณประตูทางออก ใกล้ตู้ควบคุมไฟฟ้า และครอบคลุมจุดสำคัญภายในห้อง เพื่อให้ช่างสามารถแก้ไขปัญหา ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อไฟฟ้าดับ



โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน บริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า