

มีการตรวจสอบระบบเสียงประกาศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

-โรงพยาบาลยางชุมน้อยสามารถใช้งานระบบเสียงประกาศได้ ทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากมีการตรวจสอบระบบเสียงประกาศเป็นประจำ

-เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ จะสลับไปใช้ไฟฟ้าสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่องซึ่งสลับกันปั่นกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ

แบบตรวจสอบระบบเสียงประกาศภายในโรงพยาบาลยางชุมน้อย
Office Phone Checklist
ประจำเดือน... สิงหาคม 2569

รายการ	ปุ่มกด		สาย-ปลั๊ก		เสียง		สัญญาณ		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
เครื่องขยายเสียง	/		/		/		/		
ไมโครโฟน	/		/		/		/		
สวิทช์เลือกภายใน-ภายนอก	/		/		-	-	/		
ลำโพงภายในอาคาร	-	-	/		/		/		
ลำโพงภายนอกอาคาร	-	-	/		/		/		

กวิฑู
(นายคณิตี นามวงศ์)
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบระบบเสียงประกาศโรงพยาบาลยางชุมน้อย



เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
จำนวน 2 เครื่อง

